



## CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zbiornik otwarty przeciwpożarowy o pojemności  $500 m^3$  i wymiarach wewnętrznych  $12,5 \times 20,5m$  zaprojektowano o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z betonu B 20, zbrojonego stalą St0S.

## KONSTRUKCJA

Ściany zbiornika - żelbetowe grub. 20-35cm.  
Dno - żelbetowe grub. 20cm.

**- objętość użytkowa -  $500,0m^3$**

AUTOR PROJEKTU

mgr inż. Jerzy Woliński



JEDNOSTKA ROZPOWSZECHNIAJĄCA  
BISROL Projekty Powtarzalne S.C.  
08-110 Siedlce, ul. 11 Listopada 23  
tel. + 48 791 571 933, 607 695 205, 512 665 562  
adres email: [typowy@bisrol.pl](mailto:typowy@bisrol.pl)  
[www.bisrol.pl](http://www.bisrol.pl)